

Утверждаю
Руководитель АУ «Управление госэкспертизы»
Д.В.Гнездилов
«14» Октябрь 2020 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономное учреждение Удмуртской Республики «управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики»
- 1.2. Адрес объекта: 426063, г. Ижевск, ул. Восточная, д.42
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: административно-бытовой корпус (Литер А) этажность 4, площадь 976,2 кв.м
 - часть здания: первый этаж (или на ____ этаже), ____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1995, год последнего капитального ремонта (кровля) 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не запланировано, капитального – не запланировано

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономное учреждение Удмуртской Республики «управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики», АУ «Управление госэкспертизы»
- 1.7. Юридический адрес организации 426063, г. Ижевск, ул. Восточная, д. 42
- 1.8. Основание для пользования объектом – свидетельство о государственной регистрации права серия 18АА № 807873, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике от 26.03.2009г.
- 1.9. Форма собственности: оперативное управление
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, другая) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 426008, г.Ижевск, ул. Песочная,9

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
- 2.2 Виды оказываемых услуг – государственная экспертиза проектной документации и (или) государственная экспертиза результатов проектной документации
- 2.3 Форма оказания услуг: в электронном виде

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все

2.6 Плановая мощность: услуги оказываются в электронном виде, посещение не предусмотрено.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки:

Трамвайные остановки :

1. «Улица Краева» - 270 метров

2. «Карлутская набережная» - 580 метров

Тролейбусные остановки:

1. «Улица Карла Либкнехта» - 600 метров

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м.

3.2.2 время движения (пешком). 4 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемые, нерегулируемые без звуковой сигнализации и таймера.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет .

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«А»
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ» (Услуги дистанционно)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» *Доступность всех зон и помещений - универсальная*

«Б» *Доступны специально выделенные участки и помещения*

«ДУ» *Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный); муниципальные органы власти, до выполнения – предусмотреть альтернативную форму обслуживания (при необходимости предоставление услуг по месту жительства или в дистанционном режиме)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный); (требуется обустройство входа для инвалидов колясочников (устройство пандуса или приобретение подъемного устройства). При невозможности устройства пандуса, рекомендуется, в соответствии с п. 3 ст. 26 ФЗ №419 и п. 8 ст. 15 ФЗ №181: «обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме» - организовать альтернативные формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный): (Требуется обустройство санитарной комнаты для инвалидов колясочников и людей с нарушением опорно-двигательной системы, в том числе : Увеличение площади туалета и оснащение необходимым оборудованием соответствии с СП 59.13330.2016) При невозможности устройства санитарной комнаты, рекомендуется, в соответствии с п. 3 ст. 26 ФЗ №419 и п. 8 ст. 15 ФЗ №181: «обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме» - организовать альтернативные формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий: ремонт асфальтового и плиточного покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - **нет**

В составе рабочей группы:
Руководитель рабочей группы

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л.
сертификат № ЭТ -01-1700096
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Габдулхаева Э.Р.
сертификат № ЭТ -01-1600140
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»

Козлов А.Д.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Воробьев М.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Удмуртское республиканское отделение общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"

Председатель Крылов В.М.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)